



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年1月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员		
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH						
1																
2	786180	786582	402	75	3	482	-	603	15	563	1280	2	正常	薛存春		
3	786582	787102	521	75	3	625	50	782	75	729	600	2	正常	薛存春		
4	787102	787573	470	100	4	564	-	705	100	658	600	2	正常	薛存春		
5	787573	788053	480	75	3	576	-	720	75	672	600	2	正常	薛存春		
6	788053	788465	412	50	4	494	-	618	50	577	720	2	正常	薛存春		
7	788465	788835	370	75	5	444	-	555	75	518	780	2	正常	薛存春		
8	788835	789186	351	50	4	421	50	527	50	491	440	2	正常	薛存春		
9	789186	789506	320	75	4	384	-	480	75	448	400	2	正常	薛存春		
10	789506	789880	374	75	4	449	-	561	75	524	440	2	正常	薛存春		
11	789880	790370	496	100	5	588	50	735	100	686	480	2	正常	薛存春		
12																
13																
14	790370	790821	451	100	5	541	50	677	100	631	490	2	正常	薛存春		
15	790821	791341	520	100	5	624	-	780	100	728	440	2	正常	薛存春		
16	791341	791831	490	100	5	588	50	735	100	686	440	2	正常	薛存春		
17	791831	792295	464	100	5	557	-	696	100	650	520	2	正常	薛存春		
18	792295	792596	301	75	4	361	50	542	75	421	520	2	正常	薛存春		
19																
20	792596	793106	530	125	5	636	50	795	125	742	960	2	正常	薛存春		
21	793106	793590	464	100	4	557	-	696	100	649	560	2	正常	薛存春		
22	793590	794100	510	125	4	612	-	765	150	714	520	2	正常	薛存春		
23	794100	794585	485	125	5	582	-	728	100	679	520	2	正常	薛存春		
24	794585	795058	473	50	2	568	-	710	50	662	560	2	正常	薛存春		
25	795058	795370	312	50	3	374	50	468	50	437	440	2	正常	薛存春		
26	795370	795675	305	50	3	366	-	458	50	427	480	2	正常	薛存春		
27	795675	795971	296	75	2	355	50	444	50	414	440	2	正常	薛存春		
28	795971	796224	253	50	2	304	-	380	50	354	480	2	正常	薛存春		
29	796224	796542	318	50	2	382	-	477	50	445	480	2	正常	薛存春		
30	796542	797000	458	100	4	550	-	687	100	641	400	2	正常	薛存春		
31	797000	7971	19211	25	1	325	-	407	25	379	480	2	正常	薛存春		

制表人:

审核人:

表格编号: HXY 01 M057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年1月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员		
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH						
1																
2	786180	786582	402	75	3	482	-	603	15	563	1280	2	正常	薛存春		
3	786582	787102	521	75	3	625	50	782	75	729	600	2	正常	薛存春		
4	787102	787573	470	100	4	564	-	705	100	658	600	2	正常	薛存春		
5	787573	788053	480	75	3	576	-	720	75	672	600	2	正常	薛存春		
6	788053	788465	412	50	4	494	-	618	50	577	720	2	正常	薛存春		
7	788465	788835	370	75	5	444	-	555	75	518	780	2	正常	薛存春		
8	788835	789186	351	50	4	421	50	527	50	491	440	2	正常	薛存春		
9	789186	789506	320	75	4	384	-	480	75	448	400	2	正常	薛存春		
10	789506	789880	374	75	4	449	-	561	75	524	440	2	正常	薛存春		
11	789880	790370	496	100	5	588	50	735	100	686	480	2	正常	薛存春		
12																
13																
14	790370	790821	451	100	5	541	50	677	100	631	490	2	正常	薛存春		
15	790821	791341	520	100	5	624	-	780	100	728	440	2	正常	薛存春		
16	791341	791831	490	100	5	588	50	735	100	686	440	2	正常	薛存春		
17	791831	792295	464	100	5	557	-	696	100	650	520	2	正常	薛存春		
18	792295	792596	301	75	4	361	50	542	75	421	520	2	正常	薛存春		
19																
20	792596	793106	530	125	5	636	50	795	125	742	960	2	正常	薛存春		
21	793106	793590	464	100	4	557	-	696	100	649	560	2	正常	薛存春		
22	793590	794100	510	125	4	612	-	765	150	714	520	2	正常	薛存春		
23	794100	794585	485	125	5	582	-	728	100	679	520	2	正常	薛存春		
24	794585	795058	473	50	2	568	-	710	50	662	560	2	正常	薛存春		
25	795058	795370	312	50	3	374	50	468	50	437	440	2	正常	薛存春		
26	795370	795675	305	50	3	366	-	458	50	427	480	2	正常	薛存春		
27	795675	795971	296	75	2	355	50	444	50	414	440	2	正常	薛存春		
28	795971	796224	253	50	2	304	-	380	50	354	480	2	正常	薛存春		
29	796224	796542	318	50	2	382	-	477	50	445	480	2	正常	薛存春		
30	796542	797000	458	100	4	550	-	687	100	641	400	2	正常	薛存春		
31	797000	7971	19211	25	1	325	-	407	25	379	480	2	正常	薛存春		

制表人:

审核人:

表格编号: HXY 01 M057 A0

2019年2月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (KG)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	22565	226252	587	115	6	704	50	822	150	881	880		正常	陈夏
2	226052	226576	324	100	4	389	50	454	100	486	560		正常	陈夏
3	226576	226965	389	125	5	461	50	545	125	584	480		正常	陈夏
4	226965	227308	343	100	3	442	—	480	75	515	480		正常	陈夏
5	227308	227712	364	100	4	437	50	510	100	546	480		正常	陈夏
6	227712	227952	280	100	4	336	—	392	100	420	640		正常	陈夏
7	227952	228281	335	125	5	402	50	469	100	503	520		正常	陈夏
8	228281	228908	622	125	5	764	—	871	100	933	520		正常	陈夏
9	228908	229249	338	125	5	406	50	473	125	507	640		正常	陈夏
10	229249	229998	781	125	5	271	50	323	125	347	560		正常	陈夏
11	229998	230003	525	125	5	630	—	735	125	788	640		正常	陈夏
12	230003	230201	504	125	5	605	50	708	125	756	480		正常	陈夏
13	230507	23036	529	150	6	635	—	811	150	794	560		正常	陈夏
14	230716	231133	97	25	1	116	—	136	25	146	240		正常	陈夏
15	231133	232062	929	150	6	1115	50	1301	150	1394	800		正常	陈夏
16	232062	232558	496	150	6	592	—	744	150	694	520		正常	陈夏
17	232558	232931	477	100	4	572	—	716	100	668	520		正常	陈夏
18	232931	233408	477	100	4	572	—	716	100	668	520		正常	陈夏
19	233408	233768	360	150	7	432	50	540	125	504	520		正常	陈夏
20	233768	23421	359	125	6	431	—	539	125	503	560		正常	陈夏
21	23421	234543	416	125	5	499	50	624	100	582	520		正常	陈夏
22	234543	235254	711	125	6	853	—	1067	125	995	520		正常	陈夏
23	235254	235901	647	150	8	776	—	971	150	906	600		正常	陈夏
24	235901	236468	565	125	7	678	50	848	125	791	760		正常	陈夏
25	236468	236918	452	125	7	542	—	678	125	633	680		正常	陈夏
26	236918	237455	537	150	8	644	—	806	150	752	760		正常	陈夏
27	237455	237781	326	125	5	391	50	489	125	456	640		正常	陈夏
28	237781	238195	414	150	8	497	50	621	150	580	560		正常	陈夏
29	238195	238638	443	125	7	532	—	665	175	620	640		正常	陈夏
30	238638	238977	339	175	7	407	—	509	175	475	640		正常	陈夏
31	238977	239450	473	175	7	568	50	710	175	662	640		正常	陈夏

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年4月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	239450	239702	392	50	3	470	-	549	75	588	600		正常	舒夏	
2	239702	240014	252	125	5	218	50	325	200	348	560		正常	舒夏	
3	240014	240402	408	125	10	490	-	511	150	612	640		正常	舒夏	
4	240402	24038	556	125	7	667	-	718	125	824	600		正常	舒夏	
5															
6	24038	241641	609	200	108	731	50	853	200	914	920		正常	舒夏	
7	241641	242380	733			880		1026		1100	800		正常	舒夏	
8	242380	242948	568	200	8	682	50	795	225	852	600		正常	舒夏	
9	242948	24387	419	200	9	503	50	587	200	629	600		正常	舒夏	
10	24387	24621	254	175	7	305	-	356	200	381	600		正常	舒夏	
11	24621	24424	503	150	7	604	50	704	175	755	560		正常	舒夏	
12	24424	24635	401	175	7	481	50	511	200	602	480		正常	舒夏	
13	24635	24506	480	175	7	576	50	672	200	720	520		正常	舒夏	
14	24506	24581	625	175	7	750	50	875	175	938	960		正常	舒夏	
15		24597													
16	24597	24597	316	200	8	379	-	474	200	442	680		正常	舒夏	
17	24597	246436	489	150	6	87	50	734	150	685	680		正常	舒夏	
18	246436	246959	523	150	7	628	50	785	150	732	680		正常	舒夏	
19	246959	247344	385	150	6	442	-	578	125	539	760		正常	舒夏	
20	247344	247120	386	175	7	463	50	579	175	540	640		正常	舒夏	
21	247120	247195	235	100	4	282	50	353	125	329	360		正常	舒夏	
22	247195	24832	368	150	6	442	-	552	175	515	640		正常	舒夏	
23	24832	24848	325	125	5	390	50	488	125	455	600		正常	舒夏	
24	24848	24922	584	150	6	701	50	876	175	818	600		正常	舒夏	
25	24922	24983	447	125	5	616	-	804	150	620	640		正常	舒夏	
26	24983	25002	339	125	5	407	50	509	150	475	560		正常	舒夏	
27	25002	25064	621	125	5	745	50	932	175	869	600		正常	舒夏	
28	25064	251084	391	100	4	469	-	588	150	547	520		正常	舒夏	
29	251084	251300	266	75	4	319	-	399	100	372	440		正常	舒夏	
30	251300	251627	327	50	2	392	-	491	50	458	480		正常	舒夏	
31															

制表人:

审核人:



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年5月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2															
3															
4	251127	252205	378	150	6	454	—	529	175	567	640			正常	张俊
5	252205	252110	605	125	5	724	50	847	150	908	640			正常	张俊
6	252110	253011	401	125	5	481	50	561	150	602	640			正常	张俊
7	253011	253454	445	125	5	574	—	623	125	668	600			正常	张俊
8	253454	253890	431	125	5	517	—	603	125	647	720			正常	张俊
9	253890	25485	295	125	5	354	50	413	150	443	600			正常	张俊
10	25485	254801	616	125	5	739	—	862	150	924	680			正常	张俊
11	254801	255774	378	125	4	454	50	529	120	567	640			正常	张俊
12	255774	255112	493	125	5	520	50	606	120	650	640			正常	张俊
13	255112	256100	4970	150	6	586	—	683	150	732	640			正常	张俊
14	256100	256488	398	125	5	466	—	543	125	582	520			正常	张俊
15															
16	256488	256913	425	150	6	510	—	638	200	595	760			正常	薛春春
17	256913	257330	417	150	6	500	—	626	175	584	720			正常	薛春春
18	257330	257815	485	125	6	582	—	728	150	679	640			正常	薛春春
19	257815	258190	375	120	4	450	—	563	125	525	560			正常	薛春春
20	258190	258652	462	125	5	554	—	693	150	647	800			正常	薛春春
21	258652	259124	472	175	7	566	—	708	200	661	640			正常	薛春春
22	259124	259391	273	175	6	328	—	410	175	382	520			正常	薛春春
23	259391	259880	489	150	6	587	—	734	175	685	600			正常	薛春春
24	259880	260454	568	150	7	682	—	852	175	820	600			正常	薛春春
25	260454	260858	402	125	6	482	—	603	150	563	600			正常	薛春春
26															
27	260858	261451	395	150	6	474	50	593	175	553	600			正常	薛春春
28	261251	261612	361	150	6	433	—	542	175	505	560			正常	薛春春
29	261612	262030	418	125	5	502	50	627	125	585	520			正常	薛春春
30	262030	262385	555	150	7	666	—	833	175	777	640			正常	薛春春
31	262385	262947	362	150	6	434	50	543	175	506	520			正常	薛春春

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

污水站运行记录表

2019年6月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	262947	263220	273	75	2	328	50	410	75	382			正常	薛春	
2															
3	263220	263499	279	25	1	385	-	419	26	391	600		正常	解夏	
4	263499	263873	374	125	6	449	50	561	150	524	560		正常	解夏	
5	263873	26403	340	125	6	408	-	570	150	476	400		正常	解夏	
6	26403	26468	425	105	5	510	-	638	150	545	680				
7															
8															
9															
10	26468	265046	408	115	7	490	-	612	175	511	720		正常	解夏	
11	265046	265538	492	125	7	590	50	738	175	680	720		正常	解夏	
12	265538	265832	294	150	6	353	50	441	150	412	560		正常	解夏	
13	265832	266317	485	150	1	522	-	728	150	679	440		正常	解夏	
14	266317	266714	447	125	6	536	50	611	150	626	600		正常	解夏	
15	266714	267167	403	150	6	484	-	605	150	564	640				
16															
17	267167	267545	378	125	5	454	50	517	125	529	560		正常	薛春	
18	267545	267732	187	125	5	224	10	281	125	262	560		正常	薛春	
19	267732	268095	363	125	5	436	-	545	150	508	560		正常	薛春	
20	268095	268520	425	175	6	510	-	638	175	595	600		正常	薛春	
21	268520	268821	301	125	5	361	50	452	150	421	560		正常	薛春	
22	268821	269190	369	150	6	443	-	554	150	517	600		正常	薛春	
23	269190	26992	402	175	7	482	-	603	175	563	600		正常	薛春	
24	26992	269832	240	125	5	288	50	360	125	336	440		正常	薛春	
25	269832	270212	380	125	5	456	-	570	125	532	560		正常	薛春	
26	270212	270526	314	175	6	377	-	471	200	440	560		正常	薛春	
27	270526	270970	444	150	6	533	50	666	175	622	560		正常	薛春	
28	270970	271439	469	125	5	563	50	704	175	657	680		正常	薛春	
29	271439	271799	360	100	4	432	50	540	125	504	600		正常	薛春	
30															
31															

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年7月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	271799	272538	1329	225	9	377	50	1109	225	1035	1020	正常	胡元	
2	272538	272110	372	125	5	446	50	558	125	521	692	正常	胡元	
3	272110	273281	371	125	5	445	—	556	125	519	480	正常	胡元	
4	273281	273618	357	100	4	428	—	526	100	500	520	正常	胡元	
5	273618	273985	347	100	4	416	—	525	100	476	500	正常	胡元	
6	273985	274390	405	100	4	486	50	608	100	567	480	正常	胡元	
7	274390	274836	146	90	2	175	—	219	50	224	200	正常	胡元	
8	274836	274618	332	125	5	398	—	498	125	465	520	正常	胡元	
9	274618	275151	283	150	5	390	50	425	125	396	600	正常	胡元	
10	275151	275646	459	125	5	594	—	689	125	648	700	正常	胡元	
11	275646	276121	475	150	6	570	—	913	150	665	560	正常	胡元	
12	276121	276525	204	125	5	485	50	606	125	566	520	正常	胡元	
13	276525	277105	580	125	5	696	—	890	125	712	580	正常	胡元	
14														
15	277105	277573	548	125	5	657	—	822	125	761	580	正常	胡元	
16	277573	278014	861	125	5	1033	—	1292	150	1205	400	正常	胡元	
17	278014	278500	486	125	5	583	50	729	150	680	560	正常	胡元	
18	278500	278954	454	125	5	545	—	681	150	636	560	正常	胡元	
19	278954	279350	396	125	5	475	50	594	150	554	480	正常	胡元	
20	279350	279724	374	125	5	449	—	561	150	524	520	正常	胡元	
21	279724	280145	421	125	5	505	—	632	150	589	400	正常	胡元	
22	280145	280582	437	125	5	524	50	656	150	612	440	正常	胡元	
23	280582	280972	410	125	4	492	—	615	125	574	440	正常	胡元	
24	280972	281414	322	125	5	322	50	483	125	451	440	正常	胡元	
25	281414	281702	388	125	5	457	—	582	125	543	440	正常	胡元	
26	281702	282018	326	125	5	391	—	489	125	456	440	正常	胡元	
27	282018	282389	361	125	5	433	50	542	150	505	480	正常	胡元	
28	282389	282831	448	125	5	538	—	672	150	627	480	正常	胡元	
29	282831	283254	417	125	5	500	50	626	150	584	480	正常	胡元	
30	283254	283556	302	100	4	362	—	453	125	423	440	正常	胡元	
31	283556	284444	509	150	5	611	50	764	150	713	520	正常	胡元	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R067 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2019年8月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2	284065	284096	451	125	5	341	—	617	125	631	640		正常	张	
3	284491	284914	418	125	5	502	—	621	125	585	480		正常	张	
4	284914	285337	419	100	4	503	50	629	100	587	480		正常	张	
5	285337	285977	365	100	4	438	—	548	100	511	520		正常	张	
6	285978	286224	506	75	3	607	50	759	75	708	480		正常	张	
7	286204	286450	252	75	3	302	—	378	75	353	400		正常	张	
8	286456	286889	333	125	4	640	50	800	125	746	360		正常	张	
9	286919	287255	266	75	3	319	—	399	75	372	320		正常	张	
10	287255	287703	478	125	4	574	—	717	125	669	880		正常	张	
11															
12															
13	287715	287960	227	100	4	212	—	341	100	318	360		正常	张	
14	287960	288224	364	100	4	437	—	564	100	509	440		正常	张	
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21	288724	289003	279	100	4	335	—	418	100	413	1480		正常	薛春	
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



2019年9月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行状况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	29171	29171	336	100	4	403	50	470	225	504	480			
2	29173	29193	211	75	4	253	-	245	75	317	320			
3	29148	29203	275	75	4	201	-	357	75	382	320			
4														
5	29203	29257	354	75	4	425	50	496	75	531	360			
6	29257	29311	579	125	5	695	50	811	125	869	480			
7	29311	29365	65	25	1	78	-	91	25	98	120			
8	29320	29374	256	75	3	307	-	358	75	384	180			
9	29345	29399	30	50	2	36	-	42	50	45				
10	29387	29441	404	100	5	485	50	606	100	566				
11	29389	29443	398	100	4	478	-	597	100	557				
12	29389	29443	504	100	4	605	-	756	100	706				
13	29392	29446	489	100	4	581	50	685	100					
14	29382	29436												
15	29371	29425												
16	29326	29380	699	115	6	577	-	734	125	685				
17														
18	29370	29424	438	125	5	527	-	613	125	597				
19	29413	29467	511	100	4	613	-	715	100	767				
20	29454	29508	422	100	4	506	50	591	100	633				
21	29451	29505	508	100	4	610	-	711	100	762				
22	29459	29513	470	100	4	652	-	785	100	732				
23	29494	29548	424	100	4	509	-	594	100	636				
24	29435	29489	315	100	3	278	-	441	100	473				
25	29494	29548	429	125	5	509	-	644	125	601				
26	29446	29500	454	100	3	548	-	636	125	681				
27	30012	30066	494	100	4	593	-	692	100	741				
28	30016	30070	354	100	4	425	-	496	100	531				
29	30070	30124	390	100	4	468	-	546	100	585				
30	30150	30204	293	100	5	312	-	410	100	490				

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 AC

制表人:



2019年10月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠 NaOH				
1	30463												
2													
3	30453												
4	30453	30205	912	100	4	1094	50	127	100	1368	480	正常	王强
5	30283	30283	518	125	5	622	-	125	125	77	440	正常	王强
6	30283	30431	1446	200	8	1135	50	2024	200	2169	1420	正常	王强
7	30403	30458	427	125	5	512	-	398	125	640	420	正常	王强
8	30458	30503	625	150	6	750	-	875	150	938	480	正常	王强
9	30503	30557	474	125	5	569	50	664	125	711	440	正常	王强
10	30557	30609	532	150	6	638	-	748	150	798	520	正常	王强
11	30609	30655	466	125	5	559	-	652	125	694	560	正常	王强
12	30655	30691	356	100	4	427	50	498	100	534	420	正常	王强
13	30691	30745	524	125	5	629	-	734	125	786	520	正常	王强
14	30745	30793	578	125	5	694	-	809	150	867	520	正常	王强
15	30793	30844	431	100	4	517	50	603	100	647	480	正常	王强
16	30844	30907	623	150	5	748	-	872	150	935	480	正常	王强
17	30907	30956	494	125	5	593	-	692	125	741	480	正常	王强
18	30956	30993	376	100	5	451	50	526	100	564	440	正常	王强
19	30993	31042	525	150	5	630	-	735	150	798	440	正常	王强
20	31042	31092	406	125	5	559	-	652	125	694	480	正常	王强
21	31092	31142	444	100	4	593	50	692	100	741	520	正常	王强
22	31142	31185	429	125	5	515	-	601	125	644	440	正常	王强
23	31185	31231	466	125	5	559	-	652	125	694	520	正常	王强
24	31231	31281	562	150	4	677	50	780	150	746	480	正常	王强
25	31281	31326	405	125	5	486	-	567	125	608	440	正常	王强
26	31326	31374	459	125	5	551	-	647	125	689	520	正常	王强
27	31374	31424	476	150	5	571	50	666	150	714	480	正常	王强
28	31424	31475	532	150	5	638	-	745	150	798	520	正常	王强
29	31475	31529	539	150	5	647	-	755	150	808	440	正常	王强
30	31529	31540	608	200	6	730	-	851	200	912	440	正常	王强
31	31540	31638	438	125	5	526	50	613	125	657	490	正常	王强

审核人:

制表人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

污水站运行记录表

2019年11月

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)								用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	316338	316105	567	125	6	680	50	794	125	851	520		正常	薛春春	
2	316105	317127	482	100	5	518	-	675	100	723	480		正常	薛春春	
3	317367													正常	薛春春
4	317387	319216	829	150	8	988	-	1161	150	1244	640		正常	薛春春	
5	318216	318718	502	125	5	602	50	703	125	753	520		正常	薛春春	
6	318718	319384	606	150	8	727	-	848	150	909	580		正常	薛春春	
7	319384	319732	348	100	5	418	50	487	100	522	420		正常	薛春春	
8	319732	320282	550	150	6	660	-	825	150	770	540		正常	薛春春	
9	320282	320968	686	175	7	823	-	1029	175	964	560		正常	薛春春	
10	320968	321434	466	115	7	559	-	699	115	652	480		正常	薛春春	
11	321434	321939	505	250	9	606	-	758	250	707	680		正常	薛春春	
12	321939	322301	268	150	5	442	-	552	115	515	560		正常	薛春春	
13	322301	322802	495	150	6	594	-	743	150	693	560		正常	薛春春	
14	322802	323226	424	150	7	509	-	636	150	594	680		正常	薛春春	
15	323226	323729	503	150	6	604	-	755	150	704	640		正常	薛春春	
16	323729	324447	418	125	5	502	-	585	125	627	640		正常	薛春春	
17	324447	325006	859											正常	薛春春
18	324447	325006	859	275	8	1031	-	1203	300	1289	720		正常	薛春春	
19	325006	325449	421	125	6	632	-	589	125	632	480		正常	薛春春	
20	325449	326035	608	175	8	720	-	851	175	912	520		正常	薛春春	
21	326035	326573	478	175	8	596	-	697	175	747	520		正常	薛春春	
22	326573	327127	694	150	6	713	50	837	150	897	520		正常	薛春春	
23	327127	327571	444	125	6	525	50	622	125	666	480		正常	薛春春	
24	327571	328206	635	125	6	762	-	839	125	953	680		正常	薛春春	
25	328206	328758	552	125	6	662	-	773	125	828	680		正常	薛春春	
26	328758	329194	583	175	7	706	-	823	175	882	680		正常	薛春春	
27	329194	330027	682	175	7	817	-	953	175	1022	720		正常	薛春春	
28	330027	330449	442	125	6	500	50	591	125	633	680		正常	薛春春	
29	330449	330984	525	200	7	642	-	744	200	803	680		正常	薛春春	
30															
31															

制表人:

审核人:

2019年 12月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 m ³	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	自来水用量			污泥处 置量 (吨)	设施运 行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH		底表	读数	水量			
1	330934	331124	740	200	8	888	50	1031	200	1110	200				正常	陈发	
2																	
3	321124	332179	455	175	7	546	-	637	175	685	760				正常	陈发	
4	32179	332701	522	250	8	626	-	783	250	730	680				正常	陈发	
5	332701	333180	479	200	7	575	-	719	200	670	640				正常	陈发	
6	333180	333649	469	200	8	562	-	704	200	657	640				正常	陈发	
7	333649	334094	445	325	13	534	-	668	325	623	640				正常	陈发	
8	334094	334616	522	300	9	626	-	783	300	731	680				正常	陈发	
9	334616	335118	502	200	8	602	-	753	200	702	720				正常	陈发	
10	335118	335555	637	250	10	764	-	956	250	892	760				正常	陈发	
11	335555	336184	529	250	8	635	-	794	250	741	720				正常	陈发	
12	336184	336801	517	275	10	620	-	776	275	724	760				正常	陈发	
13	336801	337297	496	250	8	595	-	744	250	744	720				正常	陈发	
14	337297	337750	453	250	8	544	-	680	250	634	720				正常	陈发	
15	337750	338014	264	200	6	317	-	396	200	370	360				正常	陈发	
16	338014	338524	510	300	10	612	-	765	300	714	760				正常	陈发	
17	338524	339019	495	275	10	594	-	743	275	693	760				正常	陈发	
18	339019	339770	751	325	9	901	-	1127	325	1051	800				正常	陈发	
19	339770	340416	646	300	10	775	-	969	300	904	800				正常	陈发	
20	340416	340867	451	225	9	541	-	671	225	631	720				正常	陈发	
21	340867	341394	527	225	9	631	-	790	225	738	720				正常	陈发	
22	341394	341878	484	175	7	573	-	726	175	678	640				正常	陈发	
23	341878	342423	545	225	10	654	-	816	225	763	720				正常	陈发	
24	342423	342980	557	225	10	668	-	836	225	780	720				正常	陈发	
25	342980	343710	730	225	10	876	-	1095	225	1022	800				正常	陈发	
26	343710	344221	511	225	10	613	-	767	225	715	760				正常	陈发	
27	344221	344810	589	225	10	802	-	884	225	825	800				正常	陈发	
28	344810	345363	553	225	10	664	-	820	225	774	760				正常	陈发	
29	345363	345832	619	250	10	743	-	829	250	867	800				正常	陈发	
30	345832	346510	528	250	10	694	-	792	250	739	760				正常	陈发	
31	346510	347075	565	250	10	678	-	848	250	791	800				正常	陈发	
合计																	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-HB-R003 A0