



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年1月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	347075	347851	776	250	10	931	650	1164	250	486	800		正常	薛春春	
2	347851	348631	580	225	9	696	-	870	225	812	760		正常	薛春春	
3	348631	349463	532	250	10	638	-	798	250	743	760		正常	薛春春	
4															
5	349463	349537	574	275	11	689	-	861	275	804	800		正常	薛春春	
6	349537	350133	596	275	10	705	-	894	275	824	800		正常	薛春春	
7	350133	350683	550	275	10	660	-	825	275	790	800		正常	薛春春	
8	350683	351246	563	275	10	784	-	845	275	788	800		正常	薛春春	
9	351246	351789	543	275	10	654	-	818	275	763	760		正常	薛春春	
10	351789	352305	516	250	10	619	-	774	250	722	680		正常	薛春春	
11	352305	352819	514	325	10	617	-	771	325	720	760		正常	薛春春	
12	352819	353381	596	325	10	705	-	894	325	834	800		正常	薛春春	
13	353381	353821	440	325	10	528	-	660	325	616	760		正常	薛春春	
14	353821	354333	512	275	9	614	-	768	275	716	760		正常	薛春春	
15	354333	354925	592	275	10	710	-	888	275	829	800		正常	薛春春	
16	354925	355517	592	275	10	710	-	888	275	829	800		正常	薛春春	
17	355517	355998	481	250	9	577	-	722	250	673	760		正常	薛春春	
18	355998	356564	506	250	9	607	-	759	250	708	760		正常	薛春春	
19	356564	357044	540	275	10	648	-	810	275	756	800		正常	薛春春	
20	357044	357616	572	275	10	686	-	858	275	801	800		正常	薛春春	
21	357616	358135	519	275	10	623	-	779	275	727	800		正常	薛春春	
22	358135	358519	384	150	7	461	-	576	150	558	440		正常	薛春春	
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

制表人:

审核人: *[Signature]*

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司

Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020 年 2 月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
1	358519	359267	550	275	10	660	50	825	275	770	760		正常	薛春春
2	359069	359749	580	275	10	696	-	870	275	812	760		正常	薛春春
3	359649	360359	610	300	11	732	50	915	300	854	800		正常	薛春春
4	360259	360881	622	300	11	746	-	933	300	871	800		正常	薛春春
5	360881	361586	705	325	12	846	50	1058	325	987	800		正常	薛春春
6	361586	362256	670	325	12	804	-	1005	325	938	800		正常	薛春春
7	362256	362844	590	275	10	708	50	885	275	826	720		正常	薛春春
8	362846	363399	553	250	9	664	-	830	250	774	680		正常	薛春春
9	363399	363979	580	275	10	870	50	870	275	812	720		正常	薛春春
10	363979	364557	578	275	10	694	-	867	275	809	720		正常	薛春春
11	364557	365168	611	300	11	733	50	917	300	855	720		正常	薛春春
12	365168	365680	512	250	10	614	-	768	250	717	560		正常	薛春春
13	365680	366200	520	250	10	624	50	780	250	728	560		正常	薛春春
14	366200	366730	530	250	10	636	-	795	250	742	560		正常	薛春春
15	366730	367280	550	250	10	660	50	825	250	770	560		正常	薛春春
16	367280	367912	632	275	11	748	-	998	275	884	710		正常	薛春春
17	367912	368552	640	300	12	768	50	960	300	896	800		正常	薛春春
18	368552	369262	710	325	12	852	-	1065	325	994	800		正常	薛春春
19	369262	369942	680	300	12	816	50	1020	300	952	820		正常	薛春春
20	369942	370466	524	250	10	629	-	786	250	734	560		正常	薛春春
21	370466	371009	543	250	10	654	50	815	250	760	560		正常	薛春春
22	371009	371714	701	325	12	852	50	1052	325	981	800		正常	薛春春
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

制表人:

审核人: JWC

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年3月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	369724	370091	337	150	5	404	50	472	150	500	780		正常	钟亮	
2	370091	370458	394	150	5	473	50	552	150	591	730		正常	钟亮	
3	370458	371095	610	200	7	732	50	854	200	915	880		正常	钟亮	
4	371095	371775	678	200	7	814	50	949	200	1017	840		正常	钟亮	
5	371775	37252	499	200	7	675	50	671	200	719	760		正常	钟亮	
6	37252	37275	523	200	7	626	50	732	200	785	640		正常	钟亮	
7	37275	37328	543	200	7	652	50	760	200	815	720		正常	钟亮	
8	37328	373827	519	200	7	623	50	727	200	789	720		正常	钟亮	
9	373827	374408	585	200	8	702	50	819	200	878	880		正常	钟亮	
10	374408	375113	555	200	8	666	50	777	200	833	880		正常	钟亮	
11	375113	375789	626	200	8	751	50	876	200	939	840		正常	钟亮	
12	375789	376371	558	200	8	670	50	781	200	837	880		正常	钟亮	
13	376371	376991	452	200	8	542	50	633	200	678	800		正常	钟亮	
14	376991	377452	633	200	8	710	50	881	200	950	780		正常	钟亮	
15															
16	377452	37802	807	250	8	1044	50	1130	250	1211	1280		正常	钟亮	
17	37802	378995	602	250	8	722	50	843	250	903	800		正常	钟亮	
18	378995	379912	707	250	8	848	50	990	250	1061	880		正常	钟亮	
19	379912	380273	681	250	8	793	50	935	250	992	920		正常	钟亮	
20	380273	380863	690	250	8	828	50	966	250	1035	840		正常	钟亮	
21	380863	381591	578	250	8	694	50	809	250	867	840		正常	钟亮	
22	381591	382111	570	250	8	684	50	798	250	855	880		正常	钟亮	
23	382111	382628	517	250	8	620	50	724	250	770	840		正常	钟亮	
24	382628	383112	484	250	8	581	50	678	250	726	800		正常	钟亮	
25	383112	383680	568	250	8	682	50	795	250	852	920		正常	钟亮	
26	383680	384221	641	250	8	769	50	897	250	962	840		正常	钟亮	
27	384221	384919	598	250	7	718	50	837	250	897	760		正常	钟亮	
28	384919	385496	577	225	8	692	50	866	250	808	760		正常	钟亮	
29	385496	386102	606	250	9	727	50	909	250	848	760		正常	钟亮	
30	386102	386651	549	225	8	658	50	824	225	769	720		正常	钟亮	
31	386651	387140	489	225	8	587	50	734	225	685	720		正常	钟亮	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年4月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1	38710	38763	623	275	9	748	50	935	275	872	760		正常	薛春春	
2	38763	38839	628	275	9	754	50	947	275	879	760		正常	薛春春	
3	38839	38930	539	250	8	600	50	809	250	745	680		正常	薛春春	
4	38930	38955	624	275	9	749	50	936	275	874	760		正常	薛春春	
5	38955	39018	614	275	9	737	50	921	275	860	760		正常	薛春春	
6	39018	39064	496	250	8	595	50	744	250	694	720		正常	薛春春	
7	39064	39140	741	275	9	889	50	1112	275	1037	800		正常	薛春春	
8	39140	39208	643	275	9	772	50	965	275	900	760		正常	薛春春	
9															
10	39208	39268	640	275	9	768	50	960	275	896	760		正常	薛春春	
11	39268	39327	549	250	8	659	50	824	250	769	720		正常	薛春春	
12	39327	39385	658	275	9	790	50	819	270	921	800		正常	薛春春	
13	39385	39442	647	275	9	776	50	971	270	906	800		正常	薛春春	
14	39442	39516	658	275	9	768	50	960	275	896	800		正常	薛春春	
15	39516	39579	595	250	8	714	50	843	250	833	760		正常	薛春春	
16	39579	39640	669	250	8	800	50	960	250	1004	760		正常	张	
17	39640	39705	596	250	8	715	50	834	250	894	920		正常	张	
18	39705	39766	610	250	8	72	50	824	250	95	840		正常	张	
19	39766	39811	1045	250	8	1254	50	1463	250	1563	1140		正常	张	
20	39811	39904	615	250	7	736	50	858	250	920	880		正常	张	
21	39904	39950	626	250	8	751	50	876	250	939	1000		正常	张	
22	39950	40003	178	250	7	814	50	949	250	1017	960		正常	张	
23	40003	40024	816	250	7	739	50	862	250	924	910		正常	张	
24	40024	40087	573	250	7	688	50	802	250	860	960		正常	张	
25	40087	40238	551	250	8	661	50	711	250	827	960		正常	张	
26	40238	42288	518	250	7	622	50	725	250	777	960		正常	张	
27															
28	40288	40416	610	250	7	732	50	854	250	915	800		正常	张	
29	40416	40488	642	250	7	770	50	899	250	963	740		正常	张	
30															

制表人:

审核人: *mm*

表格编号: HXY-QA-R057 A0

2020年5月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2	40438	40544	906	250	9	1087	50	1087	250	1268	800		正常	薛春春	
3	40544	405662	618	250	9	742	-	927	250	865	760		正常	薛春春	
4	405662	406435	773	275	10	928	50	1160	275	1082	800		正常	薛春春	
5	406435	407025	590	250	9	708	-	885	250	826	760		正常	薛春春	
6	407025	407679	654	250	9	785	50	981	250	916	760		正常	薛春春	
7	407679	408324	645	250	9	770	50	978	250	913	760		正常	薛春春	
8	408324	408890	569	225	8	683	-	854	225	797	720		正常	薛春春	
9	408890	409503	613	250	9	734	50	920	250	858	760		正常	薛春春	
10	409503	409895	392	200	7	470	50	588	200	549	640		正常	薛春春	
11	409895	410518	624	250	9	749	50	936	250	872	720		正常	薛春春	
12	410518	411170	652	250	9	782	-	978	250	913	720		正常	薛春春	
13	411170	411769	599	250	9	719	50	899	250	839	720		正常	薛春春	
14	411769	412383	614	250	9	737	-	921	250	860	720		正常	薛春春	
15	412383	413072	689	279	10	767	50	959	275	895	760		正常	薛春春	
16															
17	413072	413715	643	250	9	808	50	942	250	1001	760		正常	薛春春	
18	413715	414349	634	250	9	785	-	918	250	961	780		正常	薛春春	
19	414349	414943	594	250	10	713	50	832	250	891	800		正常	薛春春	
20	414943	415583	640	250	10	774	50	903	250	968	800		正常	薛春春	
21	415583	416153	570	250	10	684	50	748	250	855	800		正常	薛春春	
22	416153	416780	627	250	10	746	50	879	250	933	800		正常	薛春春	
23	416780	417441	661	250	10	769	50	897	250	962	700		正常	薛春春	
24	417441	418200	759	250	10	884	50	742	250	855	800		正常	薛春春	
25	418200	418933	733	250	10	769	50	817	250	962	800		正常	薛春春	
26	418933	419402	469	250	10	664	50	798	150	855	800		正常	薛春春	
27	419402	420209	807	250	10	769	50	877	200	962	800		正常	薛春春	
28	420209	420910	701												
29															
30															
31															

制表人:

审核人: *W*

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020 年 6 月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠				
1	42209	42310	1101										
2	42209	42310	1101	175	7	1321	50	1652	175	1541	480	正常	薛春香
3	42310	42383	533	175	7	640	-	800	175	746	440	正常	薛春香
4	42383	42384	401	150	6	481	50	602	150	561	400	正常	薛春香
5	42384	42387	563	175	7	676	-	845	175	788	480	正常	薛春香
6	42387	42386	419	150	6	503	-	629	150	587	440	正常	薛春香
7	42386	42387	471	175	7	565	50	707	175	659	480	正常	薛春香
8	42387	424104	407	150	6	488	50	611	150	570	440	正常	薛春香
9	424104	424104	507	175	7	608	-	761	175	710	480	正常	薛春香
10	424104	42502	451	150	6	541	50	677	150	631	440	正常	薛春香
11	42502	42545	363	150	6	436	-	545	150	508	440	正常	薛春香
12													
13													
14	42545	42608	583	150	6	700	-	816	150	875	440	正常	张
15	42608	42643	535	150	6	642	50	744	150	802	440	正常	张
16	42643	42705	542	150	6	682	50	758	150	823	440	正常	张
17	42705	42765	600	150	6	720	50	840	150	900	520	正常	张
18	42765	42821	842	200	8	1010	50	1179	200	1263	600	正常	张
19	42821	42920	673	200	8	832	50	875	200	891	560	正常	张
20	42920	42985	657	200	8	888	50	918	200	955	560	正常	张
21	42985	43087	730	200	8	876	50	1022	200	1095	600	正常	张
22	43087	43163	676	200	8	811	50	946	200	1014	560	正常	张
23													
24	43163	43194	677	200	8	812	50	948	200	1024	600	正常	张
25													
26													
27													
28	43194	43220	310	150	6	412	50	430	150	465	440	正常	张
29	43220	43276	586	200	8	597	50	612	150	632	560	正常	张
30	43276	43342	636	200	8	763	50	890	200	954	560	正常	张
31													

制表人:

审核人: JNV

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年7月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠				
1	433472	434098	626	175	7	751	50	939	175	876	600	正常	薛春春
2	434098	434634	536	200	8	643	50	804	200	754	560	正常	薛春春
3	434634	435194	560	200	8	672	-	840	200	784	600	正常	薛春春
4	435194	435888	594	200	8	713	50	891	200	832	600	正常	薛春春
5	435888	436378	590	200	8	708	-	885	200	806	600	正常	薛春春
6	436378	436890	512	200	8	614	50	768	200	717	600	正常	薛春春
7	436890	437163	573	200	8	687	-	860	200	802	600	正常	薛春春
8	437163	43809	396	150	6	475	50	594	150	554	440	正常	薛春春
9	43809	438377	518	200	8	475	-	622	200	725	520	正常	薛春春
10	438377	438634	257	100	4	308	-	386	100	360	280	正常	薛春春
11	438634	439124	490	175	7	588	50	735	175	686	520	正常	薛春春
12	439124	439602	478	175	7	574	-	717	175	669	520	正常	薛春春
13	439602	440153	551	200	8	661	-	827	200	771	600	正常	薛春春
14													
15													
16	440153	440713	165	200	8	797	50	931	200	998	600	正常	钟灵
17	440713	441553	732	225	9	878	50	1025	225	1098	640	正常	钟灵
18	441553	442224	659	200	8	812	50	945	200	1010	600	正常	钟灵
19													
20	442224	443004	1065	400	16	1278	50	1491	400	1598	1200	正常	钟灵
21	443004	443810	586	200	8	809	50	770	200	779	600	正常	钟灵
22	443810	44462	572	200	8	686	50	801	200	850	600	正常	钟灵
23	44462	445197	735	200	9	882	50	1029	200	1103	720	正常	钟灵
24	445197	445767	570	200	8	684	50	798	200	855	680	正常	钟灵
25	445767	446413	646	200	8	775	50	904	200	969	680	正常	钟灵
26	446413	447078	625	200	8	748	50	872	200	935	680	正常	钟灵
27	447078	448582	546	200	8	655	50	764	200	819	680	正常	钟灵
28	448582	449145	661	200	8	793	50	925	200	992	720	正常	钟灵
29	449145	44982	789	250	10	947	50	1105	250	1184	760	正常	钟灵
30	44982	450647	615	225	10	738	50	861	225	923	720	正常	钟灵
31	450647	45064	974	250	10	1169	50	1364	250	1461	800	正常	钟灵

制表人:

审核人:

表格编号: HKY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年8月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员		
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠					NaOH	
1	450621	451125	704	250	10	844	50	1056	250	986	800		正常	薛春香	
2	451325	452449	1124	350	14	1349	50	1686	350	1574	1200		正常	薛春香	
3															
4	452449	453200	751	250	10	901	50	1127	250	1051	800		正常	薛春香	
5	453200	453930	730	250	10	876	-	1095	250	1022	760		正常	薛春香	
6	453930	454725	795	275	11	954	50	1193	275	1113	800		正常	薛春香	
7	454725	455336	611	250	10	733	-	917	250	855	760		正常	薛春香	
8	455336	456051	715	250	10	858	50	1073	250	1001	800		正常	薛春香	
9	456051	456796	745	275	11	894	-	1180	275	1043	800		正常	薛春香	
10	456796	457614	818	300	12	982	50	1227	300	1145	800		正常	薛春香	
11	457614	458632	1018	325	13	1216	50	1527	325	1425	880		正常	薛春香	
12	458632	459479	847	300	12	1016	-	1271	300	1186	840		正常	薛春香	
13	459479	460295	816	300	11	979	50	1224	300	1142	840		正常	薛春香	
14	460295	461061	766	300	11	919	-	1149	300	1072	800		正常	薛春香	
15	461061	461919	858	325	12	1030	50	1287	325	1201	840		正常	薛春香	
16															
17	461919	462924	975	325	12	1182	50	1379	325	1478	880		正常	钟灵	
18	462924	463509	605	250	8	726	50	847	250	907	800		正常	钟灵	
19	463509	464481	672	250	8	806	50	944	250	1008	800		正常	钟灵	
20	464481	464400	679	250	8	743	50	867	250	929	720		正常	钟灵	
21	464400	465487	637	250	8	764	50	892	250	958	720		正常	钟灵	
22	465487	466173	736	250	8	883	50	1030	250	1104	720		正常	钟灵	
23	466173	466734	561	250	8	671	50	785	250	842	680		正常	钟灵	
24	466734	467388	654	250	8	785	50	966	250	981	680		正常	钟灵	
25	467388	467946	578	250	8	694	50	809	250	867	640		正常	钟灵	
26	467946	468628	682	250	8	794	50	927	250	993	600		正常	钟灵	
27	468628	469242	714	250	8	857	50	900	250	1071	600		正常	钟灵	
28	469242	469853	711	250	8	853	50	995	250	1067	640		正常	钟灵	
29	469853	470764	717	250	8	857	50	1001	250	1086	640		正常	钟灵	
30	470764	471532	763	250	8	897	50	1073	250	1186	640		正常	钟灵	
31	471532	472225	693	250	8	832	50	970	250	1040	640		正常	钟灵	

制表人:

审核人:

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年9月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
2	47225	47330	905	275	9	1086	-	1358	275	1267	680		正常	薛春春	
3	47330	47905	775	200	7	930	50	1163	200	1085	600		正常	薛春春	
4	473905	47458	753	200	7	904	-	1130	200	1054	600		正常	薛春春	
5	474658	475000	342	150	5	444	50	513	150	479	520		正常	薛春春	
6	475000	47634	1134	275	10	1368	-	1488	275	1201	800		正常	薛春春	
7	47634	476904	770	250	9	924	50	1156	275	1078	800		正常	薛春春	
8	476904	477703	799	275	10	959	-	1199	275	1119	800		正常	薛春春	
9	477703	478423	720	250	9	864	50	1080	250	1008	760		正常	薛春春	
10	478423	479215	792	275	10	950	-	1188	275	1109	800		正常	薛春春	
11	479215	479906	695	250	9	829	50	1043	250	973	760		正常	薛春春	
12	479906	48062	721	250	9	865	-	1092	250	1009	760		正常	薛春春	
13	48062	481306	679	250	9	815	50	1019	250	951	760		正常	薛春春	
14	481306	482160	854	300	11	1025	-	1281	300	1196	840		正常	薛春春	
15															
16	482110	48307	1247	300	12	1496	50	1746	300	1871	880		正常	钟夏	
17	48307	48405	678	250	10	814	50	949	250	1017	760		正常	钟夏	
18	48405	48477	642	250	10	770	50	899	250	963	760		正常	钟夏	
19	48477	48545	768	250	10	920	50	1075	250	1152	800		正常	钟夏	
20	48545	48635	640	250	10	768	50	896	250	960	720		正常	钟夏	
21	48635	48706	732	250	10	878	50	1025	250	1098	760		正常	钟夏	
22	48706	48768	814	250	10	977	50	1140	250	121	800		正常	钟夏	
23	48768	48847	746	250	10	896	-	1119	250	1044	760		正常	薛春春	
24	48847	48913	686	250	10	823	50	1029	250	965	720		正常	薛春春	
25	48913	49007	924	275	11	1181	50	1378	275	1476	720		正常	钟夏	
26	49007	49081	794	275	11	953	50	1112	275	1191	720		正常	钟夏	
27	49081	49162	729	250	11	875	50	1021	250	1094	720		正常	钟夏	
28	49162	49249	679	200	11	775	50	892	250	916	680		正常	钟夏	
29	49249	49308	782	200	11	796	50	898	200	917	680		正常	钟夏	
30	49308	49381	730	200	11	768	50	812	200	907	680		正常	钟夏	

制表人:

审核人: *WJW*



四川省华兴宇电子科技有限公司

Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020 年 10 月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)						用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠					NaOH
1														
2														
3	49384	49434	535	200	6	642	50	803	200	749	600		正常	薛春春
4	49446	49494	603	200	7	724	-	905	200	844	640		正常	薛春春
5	49494	49584	635	200	7	762	50	933	200	914	680		正常	薛春春
6	49584	49635	741	250	8	889	-	1112	250	1037	760		正常	薛春春
7	49635	49675	610	250	8	732	50	915	250	854	720		正常	薛春春
8	49675	49773	808	275	9	970	-	1212	275	1131	760		正常	薛春春
9	49773	49855	762	275	9	914	50	1143	275	1067	760		正常	薛春春
10	49855	49943	968	275	10	1162	-	1452	300	1355	800		正常	薛春春
11	49943	50025	782	275	9	938	50	1173	275	1095	760		正常	薛春春
12	50025	50112	857	275	9	1028	-	1286	275	1225	760		正常	薛春春
13	50112	50188	768	275	9	922	50	1152	275	1075	760		正常	薛春春
14	50188	50256	682	225	9	818	-	1023	225	955	760		正常	薛春春
15														
16	50256	50335	1173	400	15	1408	50	1642	400	1760	1280		正常	钟灵
17	50335	50463	628	200	8	754	50	879	200	942	760		正常	钟灵
18	50463	50444	601	200	8	721	50	841	200	902	720		正常	钟灵
19	50444	50574	783	200	8	910	-	1096	200	1175	720		正常	钟灵
20	50574	50645	660	200	8	802	-	935	200	1002	720		正常	钟灵
21	50645	50715	716	225	9	859	-	1002	250	1074	720		正常	钟灵
22	50715	50788	727	225	9	868	50	1013	250	1096	720		正常	钟灵
23	50788	50855	707	250	9	848	50	990	250	1061	720		正常	钟灵
24	50855	50926	671	250	9	841	50	930	250	1054	720		正常	钟灵
25	50926	50985	629	250	9	755	50	881	250	944	680		正常	钟灵
26	50985	51096	831	275	10	997	50	1163	275	1247	720		正常	钟灵
27	51096	51166	670	250	9	804	-	938	250	1005	680		正常	钟灵
28	51166	51293	707	250	9	848	-	989	250	1061	720		正常	钟灵
29	51293	51271	638	250	9	766	-	893	250	957	720		正常	钟灵
30	51271	51343	762	275	10	914	-	1067	300	1143	720		正常	钟灵
31	51343	51422	789	275	10	947	-	1105	300	1184	720		正常	钟灵

制表人:

审核人: [Signature]

表格编号: HXY-QA-R057 A0



四川省华兴宇电子科技有限公司
Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

2020年11月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH				
2	514262	515276	1014	225	9	1217	50	1521	225	1420			正常	薛静
3	515276	515905	629	200	8	759	-	944	200	881			正常	薛静
4	515905	516551	646	200	8	775	50	969	200	904			正常	薛静
5	516551	517208	657	200	8	788	-	986	200	920			正常	薛静
6	517208	517888	680	200	8	816	50	1020	200	952			正常	薛静
7	517888	518537	649	200	8	779	-	974	200	909			正常	薛静
8	518537	519323	786	225	9	943	50	1179	225	1100			正常	薛静
9	519323	519940	617	225	9	740	-	926	225	864			正常	薛静
10	519940	520615	675	225	9	810	50	1013	225	945			正常	薛静
11	520615	521206	591	225	9	709	-	887	225	827			正常	薛静
12	521206	521926	720	225	9	864	50	1080	225	1008			正常	薛静
13	521926	522648	722	225	9	866	-	1083	225	1011			正常	薛静
14	522648	523300	652	225	9	782	50	978	225	913			正常	薛静
15	523300	523886	586	200	8	703	-	879	200	820			正常	薛静
16	523886	524578	702	225	10	842	-	983	225	1007			正常	薛静
17	524578	525263	675	200	9	810	-	945	200	1013			正常	薛静
18	525263	525919	256	100	5	307	-	358	100	384			正常	薛静
19	525919	526389	770	200	9	924	50	1078	225	1155			正常	薛静
20	526389	526784	495	188	8	594	50	693	200	743			正常	薛静
21	526784	527494	690	200	9	828	50	960	200	1035			正常	薛静
22	527494	528091	617	200	9	740	50	864	225	926			正常	薛静
23	528091	528711	620	200	9	744	50	868	225	929			正常	薛静
24	528711	529316	605	200	9	726	50	847	225	908			正常	薛静
25	529316	529942	646	200	9	775	50	904	225	969			正常	薛静
26	529942	530551	695	200	9	785	50	908	225	959			正常	薛静
27	530551	531158	631	200	9	765	50	891	225	940			正常	薛静
28	531158	531713	775	225	9	930	50	1085	225	1163			正常	薛静
29	531713	532348	730	225	9	895	50	973	225	1069			正常	薛静
30	532348	532979	731	225	9	883	50	1030	225	1104			正常	薛静



四川省华兴宇电子科技有限公司

Sichuan Huason Electronics Technology Co., Ltd.

20年12月

污水站运行记录表

日期	底表数	抄表数	处理水量 (m ³)	药量投加量 (Kg)							用电量 (度)	污泥处置量 (吨)	设施运行情况	运行员	
				PAC	PAM	硫酸	硫酸亚铁	双氧水	硫化钠	NaOH					
1															
2	53579	53468	1119	250	15	1343	50	1567	250	1619			正常	张俊	
3	53468	53387	679	200	9	727	50	965	200	1034			正常	张俊	
4	53587	53476	785	200	9	942	50	1099	200	1178			正常	张俊	
5	53672	53694	772	200	9	926	50	1081	200	1158			正常	张俊	
6	53794	53766	132	200	9	878	50	1025	200	1098			正常	张俊	
7	53766	53834	638	200	9	766	50	893	225	957			正常	张俊	
8	53834	53931	817	200	9	970	50	1144	225	1226			正常	张俊	
9	53981	53995	824	200	9	988	50	1152	225	1236			正常	张俊	
10	53995	54070	755	200	9	930	50	1057	200	1133			正常	张俊	
11	54070	54164	704	200	9	845	-	984	225	1056			正常	张俊	
12	54164	54209	705	200	9	966	-	1127	225	1208			正常	张俊	
13	54223	54291	732	200	9	878	-	1025	225	1098			正常	张俊	
14	54271	54371	700	200	9	840	50	980	225	1050			正常	张俊	
15															
16	54361	54324	2643	400	18	3172	50	3700	470	3965			正常	张俊	
17	54324	54283	709	200	9	851	50	993	225	1065			正常	张俊	
18	54283	54210	637	200	9	784	50	892	225	956			正常	张俊	
19	54260	54254	794	200	9	953	-	1112	225	1191			正常	张俊	
20	54244	54199	695	200	9	854	-	973	225	1040			正常	张俊	
21	54199	54185	836	200	9	1003	-	1254	225	1170			正常	张俊	
22	54185	55095	810	200	9	972	50	1134	225	1215			正常	张俊	
23	55095	55103	118	200	8	753	-	795	200	812			正常	张俊	
24	55143	55202	609	200	8	731	-	853	200	893			正常	张俊	
25	55202	55257	505	150	6	606	-	707	175	758			正常	张俊	
26	55257	55313	576	155	6	691	-	806	200	814			正常	张俊	
27	55313	55369	530	175	6	636	-	742	200	795			正常	张俊	
28	55369	55427	684	200	9	821	-	958	225	1026			正常	张俊	
29	55427	55492	625	200	9	750	-	815	175	938			正常	张俊	
30	55492	55561	675	200	9	810	50	1013	200	1045			正常	张俊	
31	55561	55659	532	200	9	638	-	798	200	745			正常	张俊	

制表人:

审核人: